

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Федеральное государственное казенное учреждение**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»**

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru**

**Отдел Федерального Государственного пожарного надзора**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**тел.(факс): (34342) 2-68-25; OGP.N.UGPS6@mail.ru**

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

г. Лесной

(место составления акта)

“ 22 ” октября 20 18 г.

(дата составления акта)

13 час.00 мин.

(время составления акта)

№ 82

По адресу/адресам: ул. Строителей, 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки  
от 26.09.2018 г. № 82

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты - здание детского сада, принадлежащее на праве оперативного управления  
МБДОУ № 23 детский сад «Уральская сказка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” октября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120

“ 22 ” октября 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) 21.10.18. Иванов заведующий МБДОУ №23 Л.В. Иканина

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кравчук Евгения Игорьевна - государственный

инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 23 Л.В. Иканина

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

Здание детского сада двухэтажное, 2 степени огнестойкости, категория отопление центральное, вентиляция общеобменная. Здание оборудовано системой АПБ с применением дымовых и ручных пожарных извещателей, и СОУЭ 2-го типа, на момент проверки работоспособны, договор на обслуживание заключен. Здание оборудовано ПСП, исправны. Эвакуационные выходы соответствуют требованиям норм ПБ. Планы эвакуации и знаки безопасности в наличии.

**1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.** Безопасность объекта защиты на момент проверки считается обеспеченной, так как выполняются все условия соответствия согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ (в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;**

На объекте защиты выполнены следующие организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: разработана инструкция «О мерах пожарной безопасности», «Инструкция по эвакуации людей в случае пожара», имеется приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности в здании и помещениях детского сада.

**3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;**

Имеются приказы о назначении ответственных лиц за проведения противопожарного инструктажа, имеются программы вводного и первичного противопожарного инструктажа, имеются отметки о проведении противопожарного инструктажа в журналах вводного и первичного противопожарного инструктажа, имеются программы пожарно-технического минимума, протоколы прохождения пожарно-технического минимума для категорий лиц которые проходят пожарно-технический минимум без отрыва от производства. У руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта защиты, лица ответственного за проведение противопожарного инструктажа пройдено обучение ПТМ с отрывом от производства.

**4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;**

15 октября 2018 года на объекте в ходе проведения плановой проверки был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, в лесу при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и действия людей в случае пожара с охватом 17 человек. Также проведена проверка знаний инструкции по действиям по эвакуации в случае пожара. Персонал действия знает на оценку «хорошо».

**5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;**

Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен.

**6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами.**

Подразделений пожарной охраны на объекте защиты не создано.

**7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности.**

У юридического лица, осуществляющего свою деятельность в области пожарной безопасности на объекте защиты, имеется лицензия (ООО «Пожсревис»).

**8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов.**

Не требуется.

**9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.**

Не требуется.

**10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними.**

Не требуется.

**11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты**

жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.

Не требуется.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Нарушений требований ПБ не выявлено.		

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): см. таблицу

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 82 от 26.09.2018 г.; уведомление № 83-34/6-8-25 от 27.09.2018 года, копии документов согласно уведомления \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Кравчук Е.И. - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Забедунский М.В.  
Иванов Иван Иванович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя)

22 октября 20 18 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)